



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 960507

Sagsnavn: Hvalsø vv

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Hvalsø Vandværk A.M.B.A.  
Åsvejen 4  
4330 Hvalsø  
Att.: Jesper Nørgaard

Udskrevet: 12-12-2025  
Version: 1  
Modtaget: 05-12-2025  
Analyseperiode: 05-12-2025 - 12-12-2025  
Ordrenr.: 960507

Sagsnavn: Hvalsø vv  
Lokalitet: Hvalsø Vandværk  
Prøvested: Aggerupvej 13, 4330 Hvalsø  
Prøve ID: Udendørshane  
Udtaget: 05.12.2025 kl. 09:40  
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1272 af 31/10/2025, Gruppe A  
Prøvetager: LAB/SKN  
Kunde: Hvalsø Vandværk A.M.B.A., Åsvejen 4, 4330 Hvalsø, Att. Jesper Nørgaard

Prøvenr.: 257066/25

| Parameter | Resultat | Enhed | Metode | Grænseværdi | Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025 |
|-----------|----------|-------|--------|-------------|-------------------------------------|
|-----------|----------|-------|--------|-------------|-------------------------------------|

## Feltmålinger:

|                                  |     |                |                                                                                |          |                                                                             |
|----------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prøvetagning, Taphane (u. flush) | +   | -              | -                                                                              | -        | -                                                                           |
|                                  |     |                | - DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006 |          |                                                                             |
| Lugt                             | #   | Ingen lugt (1) | Ingen                                                                          | -        | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget |
| Smag                             | #   | Ingen (1)      | -                                                                              | -        | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget |
| pH ved prøvetagning              | 7.4 | pH             | DS/EN ISO 10523:2012                                                           | 7 - 8.5  | Vandet må ikke være kalkaggressivt                                          |
| Ledningsevne v. ptagning         | 69  | mS/m           | DS/EN 27888:2003                                                               | >30 mS/m | Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C                 |

## Laboratoriets målinger:

|                          |       |            |                                 |            |                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intestinale Enterokokker | <1    | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000           | <1         |                                                                                                                                       |
| Kimtal ved 22 °C         | <1    | cfu/ml     | DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002 | 200        |                                                                                                                                       |
| Coliforme bakterier      | <1    | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017   | <1         |                                                                                                                                       |
| E. Coli                  | <1    | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017   | <1         |                                                                                                                                       |
| Turbiditet               | 0.43  | FNU        | DS/EN ISO 7027-1:2016           | 1 FNU      |                                                                                                                                       |
| Jern, Fe                 | 0.010 | mg/l       | DS/EN ISO 11885:2009            | 0.2 mg/l   |                                                                                                                                       |
| Farvetal, Pt             | 1.7   | Pt mg/l    | DS/EN ISO 7887 C:2012           | 15 mg Pt/l | Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15. |

## Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

## Kopimodtagere:

Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø